


M. Wroblewski  
K. Kulawski

Zamość, 20 września 2024 r.



L. dz.: /PGED0928828KW24/2024

Egz. nr 1



**Urząd Gminy Adamów**  
**Adamów 11B**  
**22-442 ADAMÓW**

Dotyczy: Opinii do projektu MPZP terenów inwestycyjnych Gminy Adamów.

Nawiązując do pisma Gminy Adamów z dnia 30.08.2024 r., znak: RIG.6721.20.2024 (data wpływu poprzez ePUAP: 30.08.2024 r.) w sprawie opinii do projektu MPZP terenów inwestycyjnych Gminy Adamów PGE Dystrybucja SA Oddział Zamość wnoszą poniższe uwagi:

**CZĘŚĆ GRAFICZNA PLANU (załącznik graficzny nr 2)**

- Załącznik Nr 4 - nieprawidłowo wpisano nazwę obrębu Bondyrz. Prawidłowy obręb to Trzepieciny. Należy poprawić nazwę obrębu.
- Załącznik Nr 8 - przebiegająca przez działkę nr ewid. 22 linia napowietrzna, która ma wrysowany „Pas techniczny napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia” jest w rzeczywistości linią napowietrzną niskiego napięcia. Należy usunąć pas techniczny napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia.
- Załącznik Nr 9 - przebiegająca przez obszary MNW6 oraz MNW7 linia napowietrzna, która ma wrysowany „Pas techniczny napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia” jest w rzeczywistości linią napowietrzną niskiego napięcia. Należy usunąć pas techniczny napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia.
- Załącznik Nr 10 - nieprawidłowo wpisano nazwę obrębu Trzepieciny. Prawidłowy obręb to Bondyrz. Należy poprawić nazwę obrębu.

**CZĘŚĆ OPISOWA PLANU**

- Należy zmienić treść ustaleń § 11. na poniższą:  
**§ 11. 1.** Wyznacza się pas techniczny od napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego o szerokości 12 m - po 6,0 m od osi linii oraz pas techniczny od



napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia o szerokości 5 m – po 2,5 m od osi linii;

2. W pasach technicznych, o których mowa w ust. 1 obowiązują:

- 1) zakaz lokalizowania budynków;
- 2) maksymalna wysokość zieleni do 2 m.

Projekt MPZP opiniuje się pozytywnie pod warunkiem uwzględnienia powyższych uwag.

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Zamość  
Departament Eksploatacji i Rozwoju  
*[Signature]*  
Dyrektor  
Krzysztof Bartnik

Wykonano w 3 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – adresat
2. Egzemplarz nr 2 – RE Zamość
3. Egzemplarz nr 3 – a/a

Wykonał: RP/DC