

Adamów, dnia 15.10.2026 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. „Agregat prądotwórczy 8 kW”, realizowanego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026.

Pytanie nr 1:

„Dzień dobry, w związku z ogłoszonym postępowaniem zakupowym dotyczącym agregatu prądotwórczego o mocy 8 kW zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości zmiany parametru dotyczącego prądnicy: z modelu bezszczotkowego na model szczotkowy. Powyższe wynika z faktu, że producenci agregatów o mocy do 8 - 10 kW stosują praktycznie w 100% rozwiązanie z prądnicą szczotkową. Agregaty z prądnicami szczotkowymi nowego typu posiadają uzwojenie w 100% miedziane, które nie stwarza problemów użytkowych. Takie agregaty kosztują pomiędzy 6-10 tys zł brutto. Natomiast agregat o mocy 10 kW spełniający wymaganie dotyczące prądnicy bezszczotkowej, np Machtmann MN10Q kosztuje około 30.000 zł brutto (wraz z transportem) - waga tego urządzenia to 800 kg.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymaganego parametru dotyczącego prądnicy z bezszczotkowej na szczotkową.

Pytanie nr 2:

Prosimy o dopuszczenie do postępowania agregatu który będzie spełniał zapis rozruch elektryczny oraz ręczny ale agregat będzie o parametrach:

Moc znamionowa 7,0 kW / 9,0 kVA

Moc maksymalna 7,5 kW / 9,5 kVA

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza agregat o rozruchu elektrycznym oraz ręcznym o parametrach:

Moc znamionowa 7,0 kW / 9,0 kVA

Moc maksymalna 7,5 kW / 9,5 kVA

Pozostałe wymagania określone w zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający przekazuje w załączeniu zaktualizowany formularz ofertowy wraz z załącznikiem. Poza tym Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do 21.10.2026r. do godz. 10.00

Z up. WÓJTA

Witold Marucha
SEKRETARZ GMINY